

RAPPORTO DI PROVA N° 2023C0306

Oggetto sottoposto a prova:	Acqua di rete
Cliente (Nome ed indirizzo):	Comune di Canistro Piazza Municipio - 67059 Canistro (AQ)
Data arrivo oggetto sottoposto a prova:	09/03/2023
Campionamento	
Data ed ora prelievo:	09/03/2023 - ore 10,05
Effettuato da:	Dott. Luciano Di Genova
Stazione di prelievo:	F. P. Piazza Risorgimento - Canistro Superiore
Tipo campionamento:	Istantaneo
Procedura o norma di Campionamento*:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Data inizio prove:	09/03/2023
Data fine prove:	11/03/2023

RISULTATI ANALITICI							
PARAMETRI	U.M.	RISULTATI	± IE	LFI	LFS	VALORE LIMITE(l)	METODI (Sigla, numero, anno di edizione)
pH	unità di pH	7,45	====	====	====	5,5-9,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Colore*	====	Accettabile	====	====	====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003
Odore*	====	Accettabile	====	====	====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Torbidità*	mg/l (come SiO ₂)	Accettabile	====	====	====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Conducibilità	µS/cm	316	====	====	====	====	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Durezza totale	°F	16,3	====	====	====	====	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Ossidabilità*	mg/l (come O ₂)	0,32	====	====	====	≤ 5	RAPP. ISTISAN 1997 metodo 8
Ammonio*	mg/l (come NH ₄ ⁺)	< 0,05	====	====	====	≤ 0,5	APAT CNR IRSA 4030 Man 29 2003
Fluoruro	mg/l (come F ⁻)	< 0,50	====	====	====	≤ 1,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruro	mg/l (come Cl ⁻)	3,58	====	====	====	≤ 200	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrito	mg/l (come NO ₂ ⁻)	< 0,30	====	====	====	≤ 0,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrato	mg/l (come NO ₃ ⁻)	1,48	====	====	====	≤ 50	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosforo totale	mg/l (come PO ₄ ³⁻)	< 0,50	====	====	====	≤ 5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfato	mg/l (come SO ₄ ²⁻)	3,63	====	====	====	≤ 250	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Sodio	mg/l (come Na)	2,48	====	====	====	≤ 200	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio	mg/l (come K)	< 0,50	====	====	====	====	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l (come Mg)	6,31	====	====	====	====	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio	mg/l (come Ca)	54,60	====	====	====	====	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Cloro residuo libero*	mg/l (come Cl ₂)	0,05	====	====	====	≤ 0,2	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
Batteri coliformi	UFC/100 ml	< 1	====	====	====	< 1	UNI EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli	UFC/100 ml	< 1	====	====	====	< 1	UNI EN ISO 9308-1:2017
Enterococchi	UFC/100 ml	< 1	====	====	====	< 1	UNI EN ISO 7899-2: 2003

U.M. = Unità di misura IE: Incertezza Estesa LFI: Limite fiduciario Inferiore LFS: Limite Fiduciario Superiore * = Prova non accreditata da ACCREDIA
 (1) Legislazione di riferimento: D. Lgs n° 31 del 02.02.2001 e D.Lgs n° 27 del 2002 e ss.mm.ii.

Note al Rapporto di Prova

Incertezza di misura: Per le prove chimiche l'incertezza riportata, espressa nelle stesse unità di misura del risultato della prova, è espressa come incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%. Per le prove microbiologiche l'incertezza estesa di misura riportata è stimata in conformità alla ISO 19036:2019 ed è basata su un'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura K=2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%. L'incertezza tipo composta è assunta come uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio.

Per le ricerche microbiologiche relative alla matrice acque sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza stimato con livello di fiducia del 95%. L'incertezza di misura, disponibile in laboratorio, viene fornita su richiesta del Committente.

Il presente Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Nel caso il campionamento non sia effettuato da personale del Laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto in Laboratorio.

Il Laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente; in tali casi la denominazione o qualsiasi altro riferimento del campione sono forniti a cura e responsabilità del cliente.

In caso di scostamenti dalle condizioni che consentano al campione di essere avviato alle analisi e qualora il cliente chieda comunque l'esecuzione delle analisi, il Laboratorio indica i risultati che possono essere influenzati dagli scostamenti e declina ogni responsabilità sugli stessi.


La conformità a valori di parametro (ove esistenti e/o indicati dal cliente) è data in base al solo risultato analitico, non considerando l'incertezza estesa e/o l'intervallo di confidenza stimati, fatto salvo diverse indicazioni da normativa cogente applicabile e/o capitolato del cliente.

Il laboratorio, salvo diversi accordi scritti con i Clienti, disposizioni di legge o prescrizioni di metodi, conserva i campioni di prova per eventuali ripetizioni di prove e contenitori fino all'emissione dei Rapporti di Prova; trascorso tale periodo i campioni vengono smaltiti.

Dichiarazione di conformità: In base alle analisi effettuate, l'oggetto sottoposto a prova è conforme ai requisiti stabiliti dal D. Lgs n° 31 del 02.02.2001 e D. Lgs n° 27 del 2002 e ss.mm.ii. per le acque destinate al consumo umano.

Data: 12/03/2023

L'Analista



FINE RAPPORTO DI PROVA



RAPPORTO DI PROVA N°

2023C0307

Oggetto sottoposto a prova:	Acqua di rete
Cliente (Nome ed indirizzo):	Comune di Canistro Piazza Municipio - 67059 Canistro (AQ)
Data arrivo oggetto sottoposto a prova:	09/03/2023
Campionamento	
Data ed ora prelievo:	09/03/2023 - ore 10,15
Effettuato da:	Dott. Luciano Di Genova
Stazione di prelievo:	Fontanile San Vito - Canistro Superiore
Tipo campionamento:	Istantaneo
Procedura o norma di Campionamento*:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Data inizio prove:	09/03/2023
Data fine prove:	11/03/2023

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI	U.M.	RISULTATI	± IE	LFI	LFS	VALORE LIMITE(1)	METODI (Sigla, numero, anno di edizione)
pH	unità di pH	7,53	=====	=====	=====	5,5-9,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Colore*	=====	Accettabile	=====	=====	=====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003
Odore*	=====	Accettabile	=====	=====	=====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Torbidità*	mg/l (come SiO ₂)	Accettabile	=====	=====	=====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Conducibilità	µS/ cm	297	=====	=====	=====	=====	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Durezza totale	°F	15,8	=====	=====	=====	=====	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Ossidabilità*	mg/l (come O ₂)	0,32	=====	=====	=====	≤ 5	RAPP. ISTISAN 1997 metodo 8
Ammonio*	mg/l (come NH ₄ ⁺)	< 0,05	=====	=====	=====	≤ 0,5	APAT CNR IRSA 4030 Man 29 2003
Fluoruro	mg/l (come F ⁻)	< 0,50	=====	=====	=====	≤ 1,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruro	mg/l (come Cl ⁻)	3,14	=====	=====	=====	≤ 200	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrito	mg/l (come NO ₂ ⁻)	< 0,30	=====	=====	=====	≤ 0,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrato	mg/l (come NO ₃ ⁻)	1,32	=====	=====	=====	≤ 50	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosforo totale	mg/l (come PO ₄ ⁻³)	< 0,50	=====	=====	=====	≤ 5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfato	mg/l (come SO ₄ ⁻²)	3,19	=====	=====	=====	≤ 250	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Sodio	mg/l (come Na)	2,50	=====	=====	=====	≤ 200	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio	mg/l (come K)	< 0,50	=====	=====	=====	=====	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l (come Mg)	5,56	=====	=====	=====	=====	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio	mg/l (come Ca)	54,0	=====	=====	=====	=====	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Cloro residuo libero*	mg/l (come Cl ₂)	0,04	=====	=====	=====	≤ 0,2	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
Batteri coliformi	UFC/100 ml	< 1	=====	=====	=====	< 1	UNI EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli	UFC/100 ml	< 1	=====	=====	=====	< 1	UNI EN ISO 9308-1:2017
Enterococchi	UFC/100 ml	< 1	=====	=====	=====	< 1	UNI EN ISO 7899-2: 2003

U.M. = Unità di misura IE: Incertezza Estesa LFI: Limite fiduciario Inferiore LFS: Limite Fiduciario Superiore * = Prova non accreditata da ACCREDIA

(1) Legislazione di riferimento: D. Lgs n° 31 del 02.02.2001 e D.Lgs n° 27 del 2002 e ss.mm.ii.

Note al Rapporto di Prova

Incertezza di misura: Per le prove chimiche l'incertezza riportata, espressa nelle stesse unità di misura del risultato della prova, è espressa come incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%. Per le prove microbiologiche l'incertezza estesa di misura riportata è stimata in conformità alla ISO 19036:2019 ed è basata su un'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura K=2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%. L'incertezza tipo composta è assunta come uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio.

Per le ricerche microbiologiche relative alla matrice acque sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza stimato con livello di fiducia del 95%. L'incertezza di misura, disponibile in laboratorio, viene fornita su richiesta del Committente.

Il presente Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Nel caso il campionamento non sia effettuato da personale del Laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto in Laboratorio.

Il Laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente; in tali casi la denominazione o qualsiasi altro riferimento del campione sono forniti a cura e responsabilità del cliente.

In caso di scostamenti dalle condizioni che consentano al campione di essere avviato alle analisi e qualora il cliente chieda comunque l'esecuzione delle analisi, il Laboratorio indica i risultati che possono essere influenzati dagli scostamenti e declina ogni responsabilità sugli stessi.


La conformità a valori di parametro (ove esistenti e/o indicati dal cliente) è data in base al solo risultato analitico, non considerando l'incertezza estesa e/o l'intervallo di confidenza stimati, fatto salvo diverse indicazioni da normativa cogente applicabile e/o capitolato del cliente.

Il laboratorio, salvo diversi accordi scritti con i Clienti, disposizioni di legge o prescrizioni di metodi, conserva i campioni di prova per eventuali ripetizioni di prove e congegni fino all'emissione dei Rapporti di Prova; trascorso tale periodo i campioni vengono smaltiti.

Dichiarazione di conformità: In base alle analisi effettuate, l'oggetto sottoposto a prova è conforme ai requisiti stabiliti dal D. Lgs n° 31 del 02.02.2001 e D.Lgs n° 27 del 2002 e ss.mm.ii. per le acque destinate al consumo umano..

Data: 12/03/2023

L'Analista



FINE RAPPORTO DI PROVA



RAPPORTO DI PROVA N°

2023C0308

Oggetto sottoposto a prova:	Acqua di rete
Cliente (Nome ed indirizzo):	Comune di Canistro Piazza Municipio - 67059 Canistro (AQ)
Data arrivo oggetto sottoposto a prova:	09/03/2023
Campionamento	
Data ed ora prelievo:	09/03/2023 - ore 10,30
Effettuato da:	Dott. Luciano Di Genova
Stazione di prelievo:	F.P. Via Roma - Canistro Capoluogo
Tipo campionamento:	Istantaneo
Procedura o norma di Campionamento*:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Data inizio prove:	09/03/2023
Data fine prove:	11/03/2023

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI	U.M.	RISULTATI	± IE	LFI	LFS	VALORE LIMITE(1)	METODI (Sigla, numero, anno di edizione)
pH	unità di pH	7,43	=====	=====	=====	5,5-9,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Colore*	=====	Accettabile	=====	=====	=====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003
Odore*	=====	Accettabile	=====	=====	=====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Torbidità*	mg/l (come SiO ₂)	Accettabile	=====	=====	=====	Accettabile	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Conducibilità	µS/cm	311	=====	=====	=====	=====	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Durezza totale	°F	16,2	=====	=====	=====	=====	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Ossidabilità*	mg/l (come O ₂)	0,40	=====	=====	=====	≤ 5	RAPP. ISTISAN 1997 metodo 8
Ammonio*	mg/l (come NH ₄ ⁺)	< 0,05	=====	=====	=====	≤ 0,5	APAT CNR IRSA 4030 Man 29 2003
Fluoruro	mg/l (come F ⁻)	< 0,50	=====	=====	=====	≤ 1,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruro	mg/l (come Cl ⁻)	3,13	=====	=====	=====	≤ 200	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrito	mg/l (come NO ₂ ⁻)	< 0,30	=====	=====	=====	≤ 0,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrato	mg/l (come NO ₃ ⁻)	1,57	=====	=====	=====	≤ 50	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosforo totale	mg/l (come PO ₄ ³⁻)	< 0,50	=====	=====	=====	≤ 5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfato	mg/l (come SO ₄ ²⁻)	2,45	=====	=====	=====	≤ 250	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Sodio	mg/l (come Na)	1,85	=====	=====	=====	≤ 200	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio	mg/l (come K)	< 0,50	=====	=====	=====	=====	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l (come Mg)	4,53	=====	=====	=====	=====	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio	mg/l (come Ca)	57,08	=====	=====	=====	=====	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Cloro residuo libero*	mg/l (come Cl ₂)	0,04	=====	=====	=====	≤ 0,2	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
Batteri coliformi	UFC/100 ml	< 1	=====	=====	=====	< 1	UNI EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli	UFC/100 ml	< 1	=====	=====	=====	< 1	UNI EN ISO 9308-1:2017
Enterococchi	UFC/100 ml	< 1	=====	=====	=====	< 1	UNI EN ISO 7899-2: 2003

U.M. = Unità di misura IE: Incertezza Estesa LFI: Limite fiduciario Inferiore LFS: Limite Fiduciario Superiore * = Prova non accreditata da ACCREDIA

(1) Legislazione di riferimento: D. Lgs n° 31 del 02.02.2001 e D.Lgs n° 27 del 2002 e ss.mm.ii.

Note al Rapporto di Prova

Incertezza di misura: Per le prove chimiche l'incertezza riportata, espressa nelle stesse unità di misura del risultato della prova, è espressa come incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%. Per le prove microbiologiche l'incertezza estesa di misura riportata è stimata in conformità alla ISO 19036:2019 ed è basata su un'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura K=2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%. L'incertezza tipo composta è assunta come uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio.

Per le ricerche microbiologiche relative alla matrice acque sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza stimato con livello di fiducia del 95%. L'incertezza di misura, disponibile in laboratorio, viene fornita su richiesta del Committente.

Il presente Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Nel caso il campionamento non sia effettuato da personale del Laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto in Laboratorio.

Il Laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente; in tali casi la denominazione o qualsiasi altro riferimento del campione sono forniti a cura e responsabilità del cliente.

In caso di scostamenti dalle condizioni che consentano al campione di essere avviato alle analisi e qualora il cliente chieda comunque l'esecuzione delle analisi, il Laboratorio indica i risultati che possono essere influenzati dagli scostamenti e declina ogni responsabilità sugli stessi.


La conformità a valori di parametro (ove esistenti e/o indicati dal cliente) è data in base al solo risultato analitico, non considerando l'incertezza estesa e/o l'intervallo di confidenza stimati, fatto salvo diverse indicazioni da normativa cogente applicabile e/o capitolato del cliente.

Il laboratorio, salvo diversi accordi scritti con i Clienti, disposizioni di legge o prescrizioni di metodi, conserva i campioni di prova per eventuali ripetizioni di prove e contenziosi fino all'emissione dei Rapporti di Prova; trascorso tale periodo i campioni vengono smaltiti.

Dichiarazione di conformità: In base alle analisi effettuate, l'oggetto sottoposto a prova è conforme ai requisiti stabiliti dal D. Lgs n° 31 del 02.02.2001 e D.Lgs n° 27 del 2002 e ss.mm.ii. per le acque destinate al consumo umano.

Data: 12/03/2023

L'Analista




FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA N°

2023C0309

Oggetto sottoposto a prova:	Acqua di rete
Cliente (Nome ed indirizzo):	Comune di Canistro Piazza Municipio - 67059 Canistro (AQ)
Data arrivo oggetto sottoposto a prova:	09/03/2023
Campionamento	
Data ed ora prelievo:	09/03/2023 - ore 10,40
Effettuato da:	Dott. Luciano Di Genova
Stazione di prelievo:	F.P. Via Santa Croce - Canistro Capoluogo
Tipo campionamento:	Istantaneo
Procedura o norma di Campionamento*:	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
Data inizio prove:	09/03/2023
Data fine prove:	11/03/2023

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI	U.M.	RISULTATI	± IE	LFI	LFS	VALORE LIMITE(1)	METODI (Sigla, numero, anno di edizione)
pH	unità di pH	7,42	===	===	===	5,5-9,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Colore*	===	Accettabile	===	===	===	Accettabile	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003
Odore*	===	Accettabile	===	===	===	Accettabile	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Torbidità*	mg/l (come SiO ₂)	Accettabile	===	===	===	Accettabile	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003
Conducibilità	µS/cm	319	===	===	===	===	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Durezza totale	°F	16,1	===	===	===	===	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Ossidabilità*	mg/l (come O ₂)	0,48	===	===	===	≤ 5	RAPP. ISTISAN 1997 metodo 8
Ammonio*	mg/l (come NH ₄ ⁺)	< 0,05	===	===	===	≤ 0,5	APAT CNR IRSA 4030 Man 29 2003
Fluoruro	mg/l (come F ⁻)	< 0,50	===	===	===	≤ 1,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Cloruro	mg/l (come Cl ⁻)	3,13	===	===	===	≤ 200	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrito	mg/l (come NO ₂ ⁻)	< 0,30	===	===	===	≤ 0,5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Nitrato	mg/l (come NO ₃ ⁻)	1,61	===	===	===	≤ 50	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Fosforo totale	mg/l (come PO ₄ ⁻³)	< 0,50	===	===	===	≤ 5	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Solfato	mg/l (come SO ₄ ⁻²)	2,45	===	===	===	≤ 250	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Sodio	mg/l (come Na)	2,06	===	===	===	≤ 200	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio	mg/l (come K)	< 0,50	===	===	===	===	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Magnesio	mg/l (come Mg)	4,34	===	===	===	===	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Calcio	mg/l (come Ca)	59,95	===	===	===	===	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Cloro residuo libero*	mg/l (come Cl ₂)	0,03	===	===	===	≤ 0,2	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
Batteri coliformi	UFC/100 ml	< 1	===	===	===	< 1	UNI EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli	UFC/100 ml	< 1	===	===	===	< 1	UNI EN ISO 9308-1:2017
Enterococchi	UFC/100 ml	< 1	===	===	===	< 1	UNI EN ISO 7899-2: 2003

U.M. = Unità di misura IE: Incertezza Estesa LFI: Limite fiduciario Inferiore LFS: Limite Fiduciario Superiore * = Prova non accreditata da ACCREDIA

(1) Legislazione di riferimento: D. Lgs n° 31 del 02.02.2001 e D.Lgs n° 27 del 2002 e ss.mm.ii.

Note al Rapporto di Prova

Incertezza di misura: Per le prove chimiche l'incertezza riportata, espressa nelle stesse unità di misura del risultato della prova, è espressa come incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%. Per le prove microbiologiche l'incertezza estesa di misura riportata è stimata in conformità alla ISO 19036:2019 ed è basata su un'incertezza tipo moltiplicata per un fattore di copertura K=2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%. L'incertezza tipo composta è assunta come uguale allo scarto tipo di riproducibilità intralaboratorio.

Per le ricerche microbiologiche relative alla matrice acque sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza stimato con livello di fiducia del 95%. L'incertezza di misura, disponibile in laboratorio, viene fornita su richiesta del Committente.

Il presente Rapporto di prova si riferisce esclusivamente ai campioni esaminati e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del Laboratorio.

Nel caso il campionamento non sia effettuato da personale del Laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto in Laboratorio.

Il Laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente; in tali casi la denominazione o qualsiasi altro riferimento del campione sono forniti a cura e responsabilità del cliente.

In caso di scostamenti dalle condizioni che consentano al campione di essere avviato alle analisi e qualora il cliente chieda comunque l'esecuzione delle analisi, il Laboratorio indica i risultati che possono essere influenzati dagli scostamenti e declina ogni responsabilità sugli stessi.

La conformità a valori di parametro (ove esistenti e/o indicati dal cliente) è data in base al solo risultato analitico, non considerando l'incertezza estesa e/o l'intervallo di confidenza stimati, fatto salvo diverse indicazioni da normativa cogente applicabile e/o capitolato del cliente.

Il laboratorio, salvo diversi accordi scritti con i Clienti, disposizioni di legge o prescrizioni di metodi, conserva i campioni di prova per eventuali ripetizioni di prove e contestazioni fino all'emissione dei Rapporti di Prova; trascorso tale periodo i campioni vengono smaltiti.

Dichiarazione di conformità: In base alle analisi effettuate, l'oggetto sottoposto a prova è conforme ai requisiti stabiliti dal D. Lgs n° 31 del 02.02.2001 e D.Lgs n° 27 del 2002 e ss.mm.ii. per le acque destinate al consumo umano.

Data: 12/03/2023

L'Analista

Il Responsabile del Laboratorio

FINE RAPPORTO DI PROVA